

ПРОТОКОЛ №4
засідання постійної комісії з питань
промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку, торгівлі та побуту і
житлово-комунального господарства та підприємництва
смт. Люблинець

від 07.05.2021р.

Присутні:

Голова постійної комісії – Страхов О.П.

Секретар комісії – Карпук-Сугак Л.А.

Члени постійної комісії:

Пасаман.В.І. Талан.А.І. Гора.Н.М

Запрошені:

Ткачук.К.О. Влащук.В.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Обстеження КНС №3.

СЛУХАЛИ: Ткачук.К.О. Влащук.В.І.

Які розповіли та продемонстрували умови праці слюсара КНС та санітарно-технічний стан станції

Комісією було встановлено:

КНС №3 знаходиться в аварійному стані, а саме:

- в приймальному відділенні прогнила оглядова площадка і східці
- в насосному відділі необхідно терміново замінити трубопроводи та насосне обладнання, запірну арматуру, зворотні клапани, а також зробити гідродинамічну очистку приймального відділення
- провести демонтаж несучої стіни.

ВИРІШИЛИ ТА РЕКОМЕНДУЄМО : в терміновому порядку усунути всі технічні несправності на аварійній КНС №3.


за 5


проти 0

утримались 0

Голова постійної комісії

Секретар





Страхов О.П.

Карпук-Сугак Л.А.